浅川浄化センター脱水汚泥の放射性物質測定結果(令和7年)

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ）

採取日	ヨウ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137	ｾｼｳﾑ　計	実施主体
令和7年1月27日	0.85未満	0.57未満	0.95	1.52未満	浅川町
令和7年2月10日	0.82未満	0.79未満	1.20	1.99未満	浅川町
令和7年3月10日	0.80未満	0.63未満	1.20	1.83未満	浅川町
令和7年3月24日	0.81未満	0.72未満	0.89	1.61未満	浅川町

※「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」（原子力災害対策本部H23.6.16通知）では、当面、セシウム134及びセシウム137の合計の濃度が8,000ベクレル／キログラム以下の脱水汚泥等は埋立処分が可能とされています。なお、放射性ヨウ素131については放射性物質汚染対処特措法の対象となっておりません。